



CIUDAD DE MEXICO, A 6 DE OCTUBRE DE 2020.  
ASUNTO: COTIZACIÓN.

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.  
NICOLAS ROMERO. S.A.P.A.S.N.I.R.  
CALLE NICOLAS ROMERO 52, HIDALGO, 54434 VILLA NICOLAS ROMERO, MEX.  
P R E S E N T E.**

POR MEDIO DE LA PRESENTE, SE ENTREGAN LOS AFOROS DEL CAUDAL CALCULADOS,  
POR EL METODO DEL FLOTADOR A LOS SIGUIENTES CAUSES:

COLECTOR LAZARO CARDENAS	ÁREA=20.14 M2 VELOCIDAD=0.38 M/S Q=20.14M2X0.38 M/S=7.65M3/S
ARROLLO PUEBLO VIEJO	ÁREA=40.58 M2 VELOCIDAD=1.01 M/S Q=42.58M2X1.01 M/S=43.00M3/S
RIO GRANDE O SAN IDELFONSO	ÁREA=874.95 M2 VELOCIDAD=0.94M/S Q=874.95M2X0.94M/S=822.45M3/S
RIO SITIO 217	ÁREA=27.9M2 VELOCIDAD=18.51M/S Q=27.9M2X18.51M/S=516.42M3/S
RIO CHIQUITO	ÁREA=141.65 M2 VELOCIDAD=0.66 M/S Q=141.65M2X0.66M/S=93.48M3/S
RIO SAN PEDRO	ÁREA=133.32 M2 VELOCIDAD=0.92 M/S Q=133.32M2X0.92 M/S=122.65M3/S
RIO XINTE	ÁREA=99.96 M2 VELOCIDAD=0.40 M/S Q=99.96M2X0.40 M/S=39.98M3/S

SIN MAS POR EL MOMENTO Y QUEDANDO EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS, ME DESPIDO DE  
USTED ENVIANDOLE UN CORDIAL SALUDO.

**ATENTAMENTE**

**LIC.FRANCISCO JAVIER CABALLERO FLORES.  
SUBDIRECTOR.**